

TIÊU CHUẨN BẢO HÀNH



Tiêu chuẩn bảo hành Ắc Quy 12V12Ah



STT	Thời gian sử dụng ắc quy	Dòng xả 6Ah	Ghi chú
1	Ắc quy mới	≥ 120 phút	Quý khách hàng sử dụng máy sạc xả để kiểm tra cho kết quả chính xác nhất
2	Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3	≥ 115 phút	
3	Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6	≥ 110 phút	
4	Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12	≥ 100 phút	
5	Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 18	≥ 84 phút	
6	Từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24	≥ 72 phút	

Tiêu chuẩn bảo hành Ắc Quy 12V20Ah



STT	Thời gian sử dụng ắc quy	Dòng xả 10Ah	Ghi chú
1	Ắc quy mới	≥ 120 phút	Quý khách hàng sử dụng máy sạc xả để kiểm tra cho kết quả chính xác nhất
2	Từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 3	≥ 115 phút	
3	Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6	≥ 110 phút	
4	Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12	≥ 100 phút	
5	Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 18	≥ 84 phút	
6	Từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24	≥ 72 phút	

